

Kwaliteitsverklaring

Verklaringnummer	78666/03	Vervangt	78666/02
Datum van uitgifte	27-08-2015	Eerste uitgave	04-07-2013
Rapportnummer	130102359	Scope	NEN7120:2011

Geleverd onder het merk:	Remeha
Type:	RemaSOL 200SE-2S (+2 DB200)
Aperture oppervlakte:	3,80 m ²
Opslagvolume:	225 liter
Type zonneboiler:	Voorverwarmer


Kiwa heeft van een door de leverancier geleverde zonneboiler de jaarlijkse energieopbrengst vastgesteld voor gebruik in de NEN 7120:2011. De jaarlijkse zonnbijdrage aan warm tapwater ($Q_{W;sol;45zuid;an}$) uit onderstaande tabel mag gebruikt worden in plaats van de forfaitaire waarden in tabel 19.10. Tussen deze waarden mag geëxtrapoleerd worden. De jaarlijkse elektrische hulpenergie voor collectorpomp en -regeling ($W_{W;aux;sol;pump;an}$) mag gebruikt worden in plaats van formule 19.60.

Prestatie zonneboiler RemaSOL 200SE-2S onder Nederlandse referentie condities.

$Q_{W;dis;si;an}$ [MJ/jaar]	Equivalent tapwaterverbruik (liter/dag), (°C)	$Q_{W;sol;45zuid;an}$ [MJ/jaar]
6103	80, 10-60	3910
8391	110, 10-60	4983
10680	140, 10-60	5897
12968	170, 10-60	6623
15257	200, 10-60	7222
17546	230, 10-60	7726
19834	260, 10-60	8168
22123	290, 10-60	8483
24411	320, 10-60	8735
26700	350, 10-60	8956

$Q_{Q;dis;si;an}$: jaarlijkse warmtapwatervraag voor de zonneboiler, $Q_{W;sol;45zuid;an}$: jaarlijkse zonnbijdrage aan warmtapwater van de zonneboiler.

Kiwa Nederland B.V.



A.A. Slomp
Product Manager Appliances

Remeha B.V.

Marchantstraat 55
7332 AZ Apeldoorn
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
Tel: +31 55 5496969
Fax: +31 55 5496496
E-mail: remeha@remeha.com
<http://nl.remeha.com>

Kiwa Nederland B.V.

Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. 055 539 33 55
Fax 055 539 34 62
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Kwaliteitsverklaring

Bijlage behorende bij kwaliteitsverklaring nummer 78666/03

Datum 27-08-2015



Elektrische hulpenergie zonneboiler.

$W_{W;aux;sol;pump;an}$	223	[MJ/jaar]
$W_{W;aux;sol;defrost;an}$	0	[MJ/jaar]

$W_{W;aux;sol;pump;an}$; jaarlijkse elektrische hulpenergie voor collectorpomp en -regeling,

$W_{W;aux;sol;defrost;an}$; jaarlijkse elektrische hulpenergie voor de vorstbeveiliging.

Prestatie voor referentie warmtapwaterverbruik van 110 l/dag volgens NPR7976+C1:2010

$Q_{aux,ref}$ [GJ./jaar]	Q_{par} [GJ/jaar]	Q_{aux} [GJ/jaar]	Q_{sav} [GJ/jaar]
8,39	0.22	3.41	4.76

