

Certificaatnummer	G95465/01	BRL's GASKEUR	CV	1 januari 2017
			HR	1 januari 2017
Uitgegeven	2017-04-19		CW	1 januari 2017
			SV	1 januari 2017
Vervangt	--		NZ	1 januari 2017

## Productcertificaat GASKEUR CV Toestellen

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

### Remeha B.V.,

geleverde product, voorzien van de Gaskeur®-labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL's GASKEUR CV Toestellen, gestelde eisen.

### Remeha Calenta Ace 40L CCS

#### RENDEMENTSWAARDEN:

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater, bedraagt 72,7% (Hs). Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 7120 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q <sub>W;dis;nren;an</sub> (MJ/jaar)		η <sub>W;gen;gi</sub> (Hs) Afgerond conform
Van:	Tot:	NEN 7120
0	7458	0,575
7458	8742	0,600
8742	10041	0,625
10041	11344	0,650
11344	12630	0,675
12630	13914	0,700
13914	∞	0,725



Luc Leroy  
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.  
Wilmersdorf 50  
Postbus 137  
7300 AC APELDOORN  
Tel. 088 998 33 55  
Fax 088 998 34 62  
E-mail info@kiwa.nl  
www.kiwa.nl

Remeha B.V.  
Kanaal Zuid 110  
7332 BD APELDOORN  
Tel. 055 549 69 69  
Fax 055 549 64 96  
E-mail remeha@remeha.com  
www.remeha.nl

GASKEUR	
HR	HR Verwarming
CW	Comfort Warm Water
SV	Schonere Verbranding
NZ	Naverwarming Zonneboiler

6